



PLANTA BAIXA - PPCI  
Escala 1:75

Observações:

- 1 - Deverão os extintores ser fixados e sinalizados conforme normas vigentes;
- 2 - As placas de sinalização deverão atender as normas vigentes;
- 3 - Luminária de emergência deverá atender as normas vigentes;
- 4 - A porta principal, quando executadas atividades, ficará sempre aberta;
- 5 - A porta na fachada posterior deverá ter barra anti-panico nas duas folhas, atendendo as especificações previstas nas normas vigentes

LEGENDA SINALIZAÇÃO

	EXTINTOR ABC 4KG 3 UNIDADES
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 UNIDADE
	HIDRANTE 2 UNIDADE
	ALARME DE INCÊNDIO 2 UNIDADE
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA (ACIMA DA PORTA) 2 UNIDADES
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA (INDICAÇÃO DO SENTIDO) 4 UNIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 300 CRUZALTENSE/RS  
FONE/FAX (054) 3613-6032 \_ CEP: 99.665-000  
E-mail: cruzaltense@cruzaltense.rs.gov.br

**GINÁSIO DE ESPORTES**

LINHA SANTA CATARINA, INTERIOR - CRUZALTENSE - R/S

PROPONENTE \_\_\_\_\_  
KELY JOSÉ LONGO - PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO CIVIL \_\_\_\_\_  
ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO CREA/SC 98674-4

PROJETO PPCI  
PLANTA BAIXA  
DETALHES

DATA  
MAR/2018

ÁREA  
800,60 m<sup>2</sup>

ESCALA  
IND.

PRANCHA  
**04/04**